



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AL16.B.00436

Серия RU № 0081553

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс». Юридический/фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Телефон/факс: +7(495) 532-86-08, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации органа по сертификации № РОСС RU.0001.11AL16 выдан 05.02.2013 Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Дюрэй». Основной государственный регистрационный номер: 1135902004391. Юридический адрес: 614000, город Пермь, улица Петропавловская, дом 41. Фактический адрес: 614000, город Пермь, улица Петропавловская, дом 41. Телефон: +73422368333, факс: +73422368333, адрес электронной почты: info@duray.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Дюрэй». Основной государственный регистрационный номер: 1135902004391. Юридический адрес: 614000, город Пермь, улица Петропавловская, дом 41. Фактический адрес: 614000, город Пермь, улица Петропавловская, дом 41

**ПРОДУКЦИЯ** Светильники светодиодные серии «Байкал»  
Продукция изготавливается согласно техническим условиям ТУ 3461-001-24083195-2013  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9405 40 990 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:  
ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»  
ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний от 31.12.2013 № ИЛ-01-МПЭ-12/12-2013 Испытательная лаборатория ООО "Машпромэксперт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MM18 от 23.06.2010 по 23.06.2015;  
- акта анализа состояния производства от 12.12.2013 № 188/2013 ОС ООО «Гарант Плюс»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы светильников - не менее 12 лет с учетом проведения восстановительных работ. Средняя наработка на отказ - не менее 100 000 часов. Срок хранения - не более 5 лет с момента даты производства. Условия хранения - хранить в упаковке в помещении при температуре воздуха от -20 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 95 %. В помещении для хранения светильников не должно быть агрессивных примесей (паров кислот и щелочей), вызывающих коррозию.  
Схема сертификации 1с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.01.2014 ПО 23.01.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.С. Часовских  
(инициалы, фамилия)Е.В. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)